

Licitação LCI < licitacao.lci@gmail.com>
Para: CPL SOMAR < cplsomar@gmail.com>

30 de setembro de 2022 09:55

Bom dia!

Mais algumas observações:

## Item 20 - Luminaria tipo plafon, 12v de sobrepor, para 1 lâmpada led de 24w

Ao questionarmos nossos fornecedores, nos foi passado que não existem luminárias de 12v e 24w. Ou ela é de 12w ou de 24w.

## Item 30 - Conector porcelana cerâmica para chuveiro Não foi informado o número de pólos, o que influencia no processo de cotação.

#### Item 46 - Fita isolante de auto fusão

Não foi informado o tamanho, o que influencia no processo de cotação.

# Item 48 - Guia passa fio sonda pvc alma de aço diâmetro do passador 3,6mm

Não foi informado o tamanho, o que influencia no processo de cotação.

Sendo assim, aguardo estes esclarecimentos.

At. te, Camila Alves



CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>
Para: Licitação LCI <licitacao.lci@gmail.com>

30 de setembro de 2022 09:59

Prezados, bom dia.

O questionamento foi encaminhado à diretoria requisitante e em breve será sanado.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR Diretoria Op. de Admin. e Finanças Comissão Permanente de Licitação Telefone: (21) 9-9182-0123



CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>
Para: Jorge Rodrigues <jorge@brando.com.br>

30 de setembro de 2022 10:00

Prezado, bom dia.

Segue novo questionamento da empresa licitante, referente ao Pregão 42-2022.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR Diretoria Op. de Admin. e Finanças Comissão Permanente de Licitação Telefone: (21) 9-9182-0123

----- Forwarded message -----

De: Licitação LCI <licitacao.lci@gmail.com>

Date: sex., 30 de set. de 2022 às 09:56

Subject: Re: PP: 042/2022 (Esclarecimento)
To: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>



Jorge Rodrigues <jorge@brando.com.br>
Para: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

30 de setembro de 2022 15:18

Prezado(a) Senhor(a),

boa tarde.

Conforme questionado, segue nossos esclarecimentos.

Com relação ao item 20, não procede a afirmação. Cabe ao licitante identificar fornecedor adequado para o produto.

Sobre o item 30, de acordo com as normas de elétrica atuais, se o chuveiro for monofásico, o conector deve ter 3 polos para ligação de uma fase, um neutro e o terra. Se fosse bifásico, deve ter e polos sendo dois para as fases e um para o terra. Assim, entende-se que o conector deva ter no mínimo 3 polos.

para os itens 46 e 48, deve o licitante cotar conforme se encontram normalmente no mercado estes produtos.

Atenciosamente

Jorge Rodrigues Chefe do Setor Técnico Dir. Op. de Obras Diretas



CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>
Para: Licitação LCI <licitacao.lci@gmail.com>

3 de outubro de 2022 11:36

Prezados, bom dia.

Segue resposta da diretoria requisitante:

Prezado(a) Senhor(a),

boa tarde.

Conforme questionado, segue nossos esclarecimentos.

Com relação ao item 20, não procede a afirmação. Cabe ao licitante identificar fornecedor adequado para o produto.

Sobre o item 30, de acordo com as normas de elétrica atuais, se o chuveiro for monofásico, o conector deve ter 3 polos para ligação de uma fase, um neutro e o terra. Se fosse bifásico, deve ter e polos sendo dois para as fases e um para o terra. Assim, entende-se que o conector deva ter no mínimo 3 polos.

para os itens 46 e 48, deve o licitante cotar conforme se encontram normalmente no mercado estes produtos.

Atenciosamente

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR Diretoria Op. de Admin. e Finanças Comissão Permanente de Licitação Telefone: (21) 9-9182-0123