

PE 23/2023

Foram solicitados os seguintes questionamentos:

Qual empresa é a atual fornecedora de gasolina e diesel S10 ?

Resposta da Secretaria Requisitante: A informação sobre qual empresa atualmente presta o serviço não interfere na licitação.

Qual a capacidade necessária para os tanques?

Resposta da Secretaria Requisitante: A capacidade dos tanques é de 15 mil litros cada, conforme item 6.3 do Termo de Referência, documento anexo ao Edital.

Precisa bacia de contenção ou já existe no local?

Resposta da Secretaria Requisitante: Já existe bacia de contenção no local.