
ESCLARECIMENTO PREGAO 01/2024

6 mensagens

Tecnocom Empreendimentos <tecnocomempreendimentos@gmail.com>
Para: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

7 de março de 2024 às 18:21

Boa noite Prezados,

Venho através deste, pedir esclarecimento em relação ao item 116 do edital 01/2024, onde a especificação está muito confusa, diz o seguinte:

BOMBA SUBMERSIVEL, PARA AGUAS SERVIDAS OU LIMPAS, de 2,0 - 220/380 V

fica a dúvida:

Onde se refere 2,0, seria cavalos ou polegada?

Onde se refere 220/380V, qual a voltagem correta? posso entregar 220 ou 380V tanto faz?

Desde já agradeço e aproveito a oportunidade para parabenizar essa ilustre comissão pelo seu belo trabalho em prol da população de Maricá.

Att.:

Felipe Matos
(21) 9 8838-1303

CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>
Para: Tecnocom Empreendimentos <tecnocomempreendimentos@gmail.com>

8 de março de 2024 às 11:42

Prezados, bom dia.

Agradecemos e informamos que o questionamento foi encaminhado à Diretoria requisitante e em breve será sanado.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR
Diretoria Op. de Admin. e Finanças
Comissão Permanente de Licitação
Telefone: (21) 9-9182-0123

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>
Para: "Diretoria Op. de Obras Diretas" <obrasdiretas@somar.rj.gov.br>

8 de março de 2024 às 11:56

Prezados, bom dia.

Segue questionamento da empresa licitante referente ao Processo 12680/2023, Registro de preços para fornecimento de Materiais Hidrossanitários e Elétricos para Edificações Diversas.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR
Diretoria Op. de Admin. e Finanças
Comissão Permanente de Licitação
Telefone: (21) 9-9182-0123

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tecnocom Empreendimentos <tecnocomempreendimentos@gmail.com>
Para: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

8 de março de 2024 às 13:08

Obrigado pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

obrasdiretas@somar.rj.gov.br <obrasdiretas@somar.rj.gov.br>
Para: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

11 de março de 2024 às 11:41

Prezado(a) Senhor(a),

em resposta ao solicitado, vimos esclarecer que o item em questão está sob o código EMOP 05546 e, assim, refere-se a uma bomba de 2,0CV. Deve atender a tensão de 220V.

A sua disposição.

Att.

Jorge Rodrigues
Dir Op de Obras Diretas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

11 de março de 2024 às 13:26

Para: Tecnocom Empreendimentos <tecnocomempreendimentos@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta ao vosso pedido de esclarecimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]